

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pelletu drzewnego do niżej wymienionych szkół w Gminie Zblewo:

Nazwa szkoły i adres	Parametry jakościowe pelletu	Przewidywana ilość w tonach	Jednorazowa dostawa do :	Rodzaj rozładunku:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzechowie 83-224 Borzechowo, ul. Szkolna 3a	a) wartość opałowa nie niższa niż 18000 kJ/kg b) wilgotność nie większa niż 10% c) zawartość popiołu nie większa niż 1% d) zawartość siarki nie większa niż 0,05% e) gęstość od 1,0 do 1,4 kg/dm <sup>3</sup> f) długość od 10mm do 50 mm g) średnica 6-8 mm	43,73 ton	10 ton	cysterna o rozładunku pneumatycznym
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bytoni 83-210 Zblewo ul. Kasztelańska 3	a) wartość opałowa nie niższa niż 18000 kJ/kg b) wilgotność nie większa niż 10% c) zawartość popiołu nie większa niż 1% d) zawartość siarki nie większa niż 0,05% e) gęstość od 1,0 do 1,4 kg/dm <sup>3</sup> f) długość od 10 mm do 50 mm g) średnica 6-8 mm	69,01 ton	18 ton	cysterna o rozładunku pneumatycznym
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zblewie 83-210 Zblewo ul. Kościerska 39	a) wartość opałowa nie niższa niż 18000 kJ/kg b) wilgotność nie większa niż 10% c) zawartość popiołu nie większa niż 1% d) zawartość siarki nie większa niż 0,05% e) gęstość od 1,0 do 1,4 kg/dm <sup>3</sup> f) długość od 10 mm do 50 mm g) średnica 6-8 mm	94,99 ton	20 ton	cysterna o rozładunku pneumatycznym
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kleszczewie Kościerskim	a) wartość opałowa nie niższa niż 18000 kJ/kg b) wilgotność nie większa niż 10% c) zawartość popiołu nie większa niż 1%	68,64 ton	14 ton	cysterna o rozładunku pneumatycznym

83-206 Kleszczewo K. ul. Skarszewska 19	d) zawartość siarki nie większa niż 0,05% e) gęstość od 1,0 do 1,4 kg/dm <sup>3</sup> f) długość od 10 mm do 50 mm g) średnica 6-8 mm			
Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie 83-251 Pinczyn ul. Sportowa 8	a) wartość opałowa nie niższa niż 18000 kJ/kg b) wilgotność nie większa niż 10% c) zawartość popiołu nie większa niż 1% d) zawartość siarki nie większa niż 0,05% e) gęstość od 1,0 do 1,4 kg/dm <sup>3</sup> f) długość od 10 mm do 50 mm g) średnica 6-8 mm	58,58 ton	12 ton	w Big-Bagach samochód z HDS-em
RAZEM:		334,94 ton		

1. Realizacja zamówienia od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019r.
2. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV-09111400-4 paliwa drzewne.
3. Ilość ton pelletu zamawianych w postępowaniu może się różnić od powyższego wyliczenia o +/- 20% w zależności od panujących warunków atmosferycznych.
4. Zamawiającym jest Gmina Zblewo działająca przez Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo u. Główna 17, płatnikami są poszczególne szkoły, do których pellet będzie dostarczany.