

Zblewo, dnia 29.09.2014r.

Ldz. 101/09/2014

Gmina Zblewo
ul.Główna 40
83-210 Zblewo

STAROSTA STAROGARDZKI
83-200 Starogard Gdański
ul. Kościuszki 17 (6)

dot.: wydania warunków przyłączenia do sieci wod-kan

działki o nr geod. 136/7 przy ul Chojnickiej w Zblewie w Zblewie

Niniejsze warunki wydaje się dla celów projektowych w oparciu o:

1. wniosek z dnia 29.09.2014 r. wraz z załącznikiem
2. § 24 Regulaminu świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonego uchwałą Nr XXXII/270/2005 z dnia 29.11.2005 r. Rady Gminy Zblewo

I. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Przyłącze wodociągowe włączyć do istniejącej sieci DN 300 na wysokości działki 137/4

Na przyłącze do zaworu głównego przed wodomierzem należy zastosować rurę PE PN 10. Minimalna średnica przyłącza powinna wynosić Dn 32 mm. Włączenie do sieci obiektu wykonać poprzez nawiert lub wbudowanie trójnika zasuwą odcinającą na odgałęzieniu. Trasę przyłącza z tworzyw sztucznych oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego z zatopioną wkładką metalową a w pasie drogowym w rurze osłonowej.

Wcinę w istniejący wodociąg wykonuje Zakład Komunalny Gminy Zblewo na zlecenie Inwestora.

Przyłącze wodociągowe zakończyć w studni wodomierzowej lub w piwnicy budynku bądź na parterze za pierwszą ścianą w pomieszczeniu łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą lub zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. Wielkość wodomierza uzgodnić z Zakładem Komunalnym Gminy Zblewo dobierając go odpowiednio do zapotrzebowania budynku w wodę. Wodomierz zamontuje Zakład Komunalny Gminy Zblewo w przygotowanym miejscu pomiarowym. Na instalacji wodociągowej zastosować zabezpieczenie typu EA uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych.

II. PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE

Przyłącze kanalizacyjne włączyć do istniejącego w pasie drogi gminnej kanału ściekowego Dn 250mm. Przyłącze wykonać z rur kanalizacyjnych o średnicy nie mniejszej niż Dn 160mm. Włączenie dokonać do istniejących studni rewizyjnych lub poprzez wbudowanie trójnika.

Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń w budynku położonym poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach łatwo dostępnych urządzeń przeciwwzalewowych, o konstrukcji umożliwiającej szybkie ich zamknięcie.

Na trasie przyłącz wod-kan nie wolno lokalizować żadnych obiektów stałych ani składowisk oraz dokonywania trwałych nasadzeń.

STAROSTA STAROGARDZKI
83-200 Starogard Gdański
ul. Kościuszki 17 (6)

Zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

III. WARUNKI DOSTAWY WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW

1. Przed przystąpieniem do wykonania należy uzgodnić projekt budowlany przyłączy wod-kan w Zakładzie Komunalnym Gminy Zblewo.
2. Pobór wody może nastąpić po zamontowaniu wodomierza, dostarczeniu nam pozytywnego wyniku z badania bakteriologicznego wody i spisaniu umowy na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.
3. Do odbioru końcowego przyłączy należy przygotować następujące dokumenty:
 - a) projekt budowlany,
 - b) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
 - c) protokół próby szczelności,
 - d) protokół kontroli jakości wykonanych robót w stanie odkrytym.
4. Próbę szczelności i odbiór jakościowy należy prowadzić w obecności przedstawiciela Zakładu Komunalnego Gminy Zblewo.

Niniejsze warunki są ważne 2 lata od dnia wydania.

sporządził:

inż. inż. Urbania Ruchu
Marcin Dera

zatwierdził:

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
Gminy Zblewo
Jan Mańsk